

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kowiesy.

Data opracowania: 15.07.2008 r.

I. Cel procedury: Postępowanie na wypadek pogorszenia w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kowiesy.

II. Uczestnicy procedury:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.
2. Wójt Gminy Kowiesy
3. Sołtysi z terenu gminy Kowiesy.
4. Konserwatorzy wodociągów z terenu gminy Kowiesy.
5. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kowiesy.

III. Prawne podstawy realizacji procedury:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami);
2. akty wykonawcze do ustawy,

IV. Opis postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych

Przedsięwzięcia	Wykonawca
1. a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach.	Wójt Gminy Kowiesy.

2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakości wody (w przypadku zagrożenia zdrowia i życia – z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia dopływu wody do odbiorców).	Konserwator sieci wodociągowej
3. Przekazanie telefonicznie informacji o pogorszeniu jakości wody (ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców): - właściwym sołtysom, - „większym” odbiorcom wody z terenu.	Młodszy referent ds. Infrastruktury technicznej
4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody wszystkim mieszkańcom sołectw.	Sołtysi
5. a) Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kowiesy o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć, przeznaczonej do celów gospodarczych w gospodarstwach pozbawionych wody, b) Powiadomienie OSP w Jeruzalu o konieczności udostępnienia wozu strażackiego wyposażonego w zbiornik z blachy ocynkowanej o pojemności 10m ³ przeznaczonego do przewozu wody pitnej do czasu utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę	Wójt Gminy Kowiesy
6. a) Dowóz samochodami strażackimi wody przeznaczonej do celów gospodarczych do gospodarstw pozbawionych wody, b) dowóz wody pitnej przez OSP w Jeruzalu do gospodarstw pozbawionych wody.	Prezesi OSP
7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane poprzez połączenie dwóch sieci wodociągowych, zasilanych z różnych stacji wodociągowych, przy wykorzystaniu istniejących „spinek” wodociągowych łączących sąsiednie wodociągi lub przy użyciu wydezynfekowanych węży strażackich, po połączeniu hydrantów na sąsiednich wodociągach w ramach wodociągów gminnych lub międzygminnych.	Młodszy referent ds. Infrastruktury technicznej Konserwator sieci wodociągowej
8. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych.	Wójt Gminy Kowiesy
9. Badanie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.	Młodszy referent ds. Infrastruktury technicznej

10.Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody.

Sołtysi

www.kowiesy.pl